

ZERTIFIKAT

EG-Baumusterprüfung nach Richtlinie 97/23/EG

Zertifikat-Nr.: 07 202 4111 Z 01161 H

Name und Anschrift des
Herstellers:

Thies Armatur GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 2
D-31157 Sarstedt

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte EG-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfüllt.

Geprüft nach Richtlinie 97/23/EG:

EG-Baumusterprüfung (Modul B)

Prüfbericht-Nr.:

4111P01161X

Beschreibung des Baumusters:

Normal-Sicherheitsventil

Baureihe: 356/1, 357/1, 356/2 und 357/2

direkt wirkend mit Federbelastung, DN 125 und DN 150, Nenndruck bis PN 40, Werkstoffe: GG-25 (GJL-250), GGG 40.3 (GJS 400-18), GS-C25 (GP 240 GH), GS 45.3 und 1.4581 zum Abblasen von **ungiftigen** Dämpfen und Gasen (Fluiden der Gruppe 1 und 2).

Fertigungsstätte:


Thies Armatur GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 2
D-31157 Sarstedt

Gültig bis:

Dezember 2011

Hannover, 18.12.2001

TÜV CERT-Zertifizierungsstelle
für Druckgeräte
der TÜV NORD GRUPPE



Pohl

Benannte Stelle, Kennnummer 0045