

# ZERTIFIKAT

## EG-Baumusterprüfung nach Richtlinie 97/23/EG

Zertifikat-Nr.: 07 202 4111 Z 01161 H

Name und Anschrift des  
Herstellers:

Thies Armatur GmbH & Co. KG  
Gutenbergstr. 2  
D-31157 Sarstedt

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte EG-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfüllt.

Geprüft nach Richtlinie 97/23/EG:

EG-Baumusterprüfung (Modul B)

Prüfbericht-Nr.:

4111P01161T

Beschreibung des Baumusters:

**Normal-Sicherheitsventil**

**Baureihe: 390** direkt wirkend, Gewichtsbelastung, DN 25 – DN 100

**Baureihe: 392** direkt wirkend, Gewichtsbelastung, DN 25 – DN 50

**Baureihe: 393** direkt wirkend mit Federbelastung, DN 25 – DN 100

Nennndruck bis PN 40, Werkstoffe: GG-25 (GJL-250), GGG 40.3 (GJS 400-18), GS-C25 (GP 240 GH), GS 45.3, zum Abblasen von Sattendampf aus befeuerten oder anderweitig überhitzungsgefährdeten Druckgeräten mit einem zul. Betriebsüberdruck bis 1,0 bar.

Fertigungsstätte:

Thies Armatur GmbH & Co. KG  
Gutenbergstr. 2  
D-31157 Sarstedt

Gültig bis:

Dezember 2011

Hannover, 20.12.2001

TÜV CERT-Zertifizierungsstelle  
für Druckgeräte  
der TÜV NORD GRUPPE

  

Pohl

Besannte Stelle, Kennnummer 0045