

# ZERTIFIKAT

**EG-Baumusterprüfung  
nach Richtlinie 97/23/EG**

**Zertifikat-Nr.: 07 202 4111 Z 01161 H**

**Name und Anschrift des  
Herstellers:**

**Thies Armatur GmbH & Co. KG  
Gutenbergstr. 2  
D-31157 Sarstedt**

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte EG-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfüllt.

**Geprüft nach Richtlinie 97/23/EG:**

**EG-Baumusterprüfung (Modul B)**

**Prüfbericht-Nr.:**

**4111P01161Y**

**Beschreibung des Baumusters:**

**Normal-Sicherheitsventil, Baureihe: 393**  
direkt wirkend mit Federbelastung, DN 125 und DN 150  
Nenndruck bis PN 40, Werkstoffe: GG-25 (GJL-250), GGG 40.3 (GJS  
400-18), GS-C25 (GP 240 GH), zum Abblasen von Sattedampf aus  
befeuerten oder anderweitig beheizten überhitzungsgefährdeten  
Druckgeräten mit einem zul. Betriebsüberdruck von 1,0 bar.

**Fertigungsstätte:**

**Thies Armatur GmbH & Co. KG  
Gutenbergstr. 2  
D-31157 Sarstedt**

**Gültig bis**

**Dezember 2011**

**Hannover, 19.12.2001**

**TÜV CERT-Zertifizierungsstelle  
für Druckgeräte  
der TÜV NORD GRUPPE**



  
**Pohl**

Benannte Stelle, Kennnummer 0045

**TÜV Nord Anlagentechnik  
Am TÜV 1  
D-30519 Hannover**

**Tel. +49-(0) 511-986-1631  
Fax +49-(0) 511-986-1632  
e-mail [aspecht@tuev-nord.de](mailto:aspecht@tuev-nord.de)**

Mitglied der



CONFEDERATION EUROPEENNE D'ORGANISMES DE CONTRÔLE

Benennungszugriff TFS des Rev. 3, 01/08